

**LLENADO SEGURO DE TANQUES DE PROPANO**

**RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE REVISIÓN**

1. a
2. c
3. a
4. b
5. a
6. d

Nombre \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

*Las siguientes preguntas se proporcionan para determinar qué tan bien comprende la información presentada en este programa.*

1. Se debe usar protección adecuada para la cara y los ojos y guantes adecuados al conectar y desconectar los cilindros de propano de sus mangueras debido a la posibilidad de quemaduras por congelación que el propano puede causar instantáneamente.
  - a. Verdadero
  - b. Falso
  
2. Los depósitos de propano estándar duran \_\_\_\_\_ antes de tener que ser recertificados.
  - a. 3 años
  - b. 8 años
  - c. 12 años
  - d. 20 años
  
3. Empezarás a oír el silbido del propano a través de la manguera de conexión una vez que ambos tanques estén abiertos.
  - a. Verdadero
  - b. Falso
  
4. Como el propano se expande cuando se calienta, solo puedes llenarlo hasta un 20% para que no reviente cuando se caliente.
  - a. Verdadero
  - b. Falso
  
5. Cuando un cilindro no esté en uso, cierra la válvula para disminuir la posibilidad de una fuga.
  - a. Verdadero
  - b. Falso
  
6. En caso de derrame o fuga, debe \_\_\_\_\_.
  - a. Evacuar el área inmediatamente
  - b. Aislar el área de peligro
  - c. Eliminar todas las fuentes en ignición
  - d. Todos los anteriores